



2015000585E



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2017(G)01003

样品名称 PP-R 管材

委托单位 日丰企业集团有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心





地址: 北京市朝阳区北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013
电话: (010) 64208747、 64200694、 64224642、 84290301、 59202479

网址: www.plastic-test.net
传真: (010) 59202784

检 验 报 告

报告编号: 2017(G)01003

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
1	外观	管材内外表面应光滑、平整, 无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷, 无可见杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直。	通过	合格
2	规格尺寸, mm	25.0 ≤ 外径 ≤ 25.3 2.3 ≤ 壁厚 ≤ 2.7	25.2 2.4~2.5	合格
3	简支梁冲击试验 (0℃)	破损率 < 试样的10%	破损率为0	合格
4	纵向回缩率, %	≤ 2	0.37	合格
5	液压试验	1) 20℃, 环应力16.0MPa, 1h, 无渗漏无破裂	通过	合格
		2) 95℃, 环应力4.2MPa, 22h, 无渗漏无破裂	通过	合格
		3) 95℃, 环应力3.8MPa, 165h, 无渗漏无破裂	通过	合格

(以 下 空 白)



测试部
用章

主检: 胡法 韩树国 武志军